

1. Czy jest dopuszczalne obniżanie temperatury sali operacyjnej do poziomu np. 19-20 stopni Celsjusza przy zastosowaniu np. kocy grzewczych?

Nie ma formalnych przeciwwskazań, jednakże z punktu widzenia pacjentów lepiej jest zachować 20°C niż 19°C. Warto jednak na początek się upewnić, że koce grzewcze będą efektywnie zabezpieczać pacjentów przed wychłodzeniem - teoretycznie tak powinno być, ale w każdej sali operacyjnej mogą być tworzone trochę inne warunki cieplne w polu operacyjnym zatem anesteziolog monitorując temperaturę wewnętrzną pacjenta będzie umiał sprawdzić efektywność działania koc grzewczego w tych konkretnych warunkach.